	ヒーター形式	モーター形式	照明スイッチ取付可能リモコン	風量一定制御	入浴中の換気一時停止機能	フィルター	オートルーバー	排気方向	浴室換気ON／OFFダンパー	フィルターチェック表示	換気扇連動形	埋込寸法（mm）	掲載ページ
	PTCセラミックヒーター	AC			●	●	●	1方向		●		300×400	C-8
					●	●	●			●			C-9
					●	●	●			●			C-10
					●	●	●			●			C-11
					●	●	●	2方向選択		●		300×280	C-13
		AC+DC		●		●防カビ			●	●		420×420	C-15
			●	●		●防カビ			●	●			
				●		●防カビ			●	●			C-16
			●	●		●防カビ			●	●			
		AC				●		1方向					C-18
						●		—			●		C-19

排気ダクトとユニットバスの材質規制が変わっています。

〈排気ダクト〉 厚さ0.3mm以上の金属材料 ▶ 不燃材料

〈ユニットバス〉床面から1.2m以上の部分を不燃材料又は準不燃材料 ▶ 規制なし

製品の取付けには以下のような規制を受けますので、ご確認ください。（詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。）

天井埋込タイプ（FY-13UG6V他）

〈参考〉火災予防条例　指導基準

（東京消防庁　平成6年7月27日　予予第590号一部抜粋）

(1) 機器本体

- ●適合機器本体の可燃物等からの保有距離については、条例第22条の2を適用し製造業者等が指定する距離で設置できるものであること。
- ●機器は、上階スラブ又は天井等に取り付けること。
- ●浴室内への温風吹出口及び空気吸込口の前方10未満の範囲内には、造営材等（乾燥する衣類を含む。）を設けないこと。

(2) 換気ダクト

（浴室の除湿等を目的とする機器本体と接続されるもの）

- ●ダクトは、不燃材料で造ること。
- ●ダクトは、専用とすること。ただし、同一の住戸内の洗面所・便所、その他これらに類する室（以下『洗面所等』という。）のダクトと接続される場合で、洗面所等のダクトが不燃材料で造られている場合はこの限りでない。

(3) その他

- ●漏電遮断器を設けること。
- ●機器本体に近接する部分に、機器本体の点検・清掃に必要な点検口（容易に点検・清掃できる構造のものを除く。）を設けること。



排気ダクト
○不燃材料をご使用下さい。
○専用として下さい。ただし、同一の住戸内で洗面所などのダクトが不燃材料の場合は、接続できます。

特定保守製品の登録と点検を

製品への表示

・電気式バス換気乾燥機は、本体ルーバー部とリモコンに表示します。

リモコンへの表示

特定保守製品 【特定製造事業者等名】パナソニック エコシステムズ株式会社【設計標準使用期間】10年
【問い合わせ先】パナソニック株式会社 長期使用製品安全点検センター 0120-841-344
※製造年月、品番、点検期間については製品本体に記載

※機種によってラベル形状・貼付位置が異なることがあります。

設計標準使用期間は10年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用できる期間が「設計標準使用期間」です。バス換気乾燥機は10年です。
その根拠はJIS9920-2に定められた標準使用条件、ならびにモーターやヒーター等の主要部品の耐久性に基づき設定しています。

バス換気乾燥機の設定標準使用期間10年の使用条件

換気運転（局所換気）:1460時間/年（注）　乾燥運転:650時間/年　暖房運転:302時間/年

（注）24時間連続換気のものは8760時間/年とする。
（一室換気タイプの場合、予備暖房運転時に停止しますが最大8760時間/年とします。）

点検の実施

・点検料金を設定し、手引きを作成するなど、体制を整備します。
・点検を済ませたら「点検結果シート」に記載。その結果をお伝えし、情報はしっかり保管します。

点検のタイミング

- ●点検期間は設計標準使用期間（10年）の終わりをはさんだ前後3年間です。
- ●点検期間の6ヶ月前から点検のご案内を通知します。



1 表示　2 所有者情報の提供　3 点検の通知・実施

お客様に所有者票をご提供いただきます。

・製品に所有者情報を記入し、返送できるはがき（所有者票）を同梱します。（インターネット、電話での登録もできます）
・所有者票は保護シール付きのはがきとし、個人情報保護に配慮しております。

■法定点検時期をリモコン表示でお知らせ

FY-13UG6E、FY-13UG6V、FY-22UG6E、FY-22UG6V、FY-13UG5V、FY-13UGP4D、FY-13UGPS4D、FY-13UGT4D、FY-13UGTS4D、FY-24UW5、FY-24UWL5はリモコンにて点検時期が来たことをお知らせします。詳しくは取扱説明書をお読みください。